



221513061139,

正本

检测报告

报告编号 W202605-40

样品名称: 生活饮用水
委托日期: 2026 年 05 月 07 日
委托单位: 冠县城区供水服务有限公司
报告日期: 2026 年 05 月 21 日

聊城水务水质检测有限公司



样品名称：	生活饮用水	检测类别：	委托检测
委托单位：	冠县城区供水服务有限公司	样品编号：	W20260507-15
采样地点：	水韵新城小区	联系方式：	张娜 13561215557
采样日期：	2026.05.07	样品状态：	正常、澄清、液体
检测项目：	色度、浑浊度等 43 项	分析日期：	2026.05.07-2026.05.20

评价依据：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
检测依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750-2023

结论及评价

/
本栏以下空白

检测设备：

名称	型号	仪器编号	检定/校准有效期
电子天平	FA2004B	LCSZ/YQ-015	2026.06.17
浊度仪	TL2310	LCSZ/YQ-004	2026.06.13
紫外可见分光光度计	UV-754	LCSZ/YQ-001	2026.06.17
紫外可见分光光度计	UV754N	LCSZ/YQ-093	2027.05.20
实验室 pH 计	FE20	LCSZ/YQ-005	2026.06.17
气相色谱仪	7890B	LCSZ/YQ-016	2026.06.17
α、β测量仪	WIN-8A	LCSZ/YQ-067	2026.10.14
电感耦合等离子体质谱仪	7800	LCSZ/YQ-051	2026.06.12
原子荧光光度计	PF52	LCSZ/YQ-020	2026.06.17
隔水式恒温培养箱	GSP-9080MBE	LCSZ/YQ-012	2026.06.13
电热鼓风干燥箱	BQZ-140	LCSZ/YQ-048	2026.06.13
离子色谱仪	AQUION RFIC	LCSZ/YQ-070	2027.06.17
便携式余氯测定仪	DR300	LCSZ/YQ-065	2026.10.14
本栏以下空白			

编制：王月

审核：王飞华

批准：李玲



报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检测章和骑缝章。

取样地点: 水韵新城小区

样品编号: W20260507-15

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准限值	检测结果
水质常规指标					
微生物指标					
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (5.2) 滤膜法	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (7.2) 滤膜法	CFU/100mL	不应检出	---
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (4.1) 平皿计数法	CFU/mL	≤100	13
毒理指标					
4	砷	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (9.4) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.01	0.00090
5	镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (12.4) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.005	<0.0005
6	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.004
7	铅	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.01	<0.0005
8	汞	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (11.1) 原子荧光法	mg/L	≤0.001	<0.00005
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (7.1) 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.002
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (6.2) 离子色谱法	mg/L	≤1.0	0.541
11	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (8.3) 离子色谱法	mg/L	≤10	2.34
12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.00458

取样地点: 水韵新城小区

样品编号: W20260507-15

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准限值	检测结果
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (7.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.0224
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (6.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.00983
15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (5.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.0210
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.674
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (15.2) 离子色谱-电导检测法	mg/L	≤0.05	<0.030
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (16.2) 离子色谱-电导检测法	mg/L	≤0.1	<0.030
19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (22.1) 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	mg/L	≤0.01	---
20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (20.2) 离子色谱法	mg/L	≤0.7	---
21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (21.2) 离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.281
感官性状和一般化学指标					
22	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1) 铂-钴标准比色法	度	≤15	<5
23	浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (5.1) 散射法—福尔马肼标准	NTU	≤1	0.22

取样地点: 水韵新城小区

样品编号: W20260507-15

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准限值	检测结果
24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (6.1) 嗅气和尝味法	/	无异味、异味	无
25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (7.1) 直接观察法	/	无	无
26	pH	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (8.1) 玻璃电极法	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.74
27	铝	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (4.5) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.2	0.0507
28	铁	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (5.4) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.3	0.0302
29	锰	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (6.6) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.1	<0.005
30	铜	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (7.6) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	<0.005
31	锌	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 (8.4) 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	<0.005
32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (5.2) 离子色谱法	mg/L	≤250	152
33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (4.2) 离子色谱法	mg/L	≤250	201
34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (11.1) 称量法	mg/L	≤1000	777
35	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	≤450	308

检测报告

报告编号: W202605-40

取样地点: 水韵新城小区

样品编号: W20260507-15

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准限值	检测结果
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	≤3	2.06
37	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (11.1) 纳氏试剂分光光度法	mg/L	≤0.5	0.02
放射性指标					
38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1) 低本底总 α 检测法厚源法	Bq/L	≤0.5 (指导值)	0.069
39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1) 低本底总 β 检测法	Bq/L	≤1 (指导值)	0.098
消毒剂常规指标					
40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	mg/L	与水接触时间 ≥30min, 出厂水和末梢水限值 ≤2, 出厂水余量 ≥0.3, 末梢水余量 ≥0.05	0.13
41	总氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)	mg/L	与水接触时间 ≥120min, 出厂水和末梢水限值 ≤3, 出厂水余量 ≥0.5, 末梢水余量 ≥0.05	---
42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (9.2) 靛蓝分光光度法	mg/L	与水接触时间 ≥12min, 出厂水和末梢水限值 ≤0.3, 末梢水余量 ≥0.02	---

取样地点：水韵新城小区

样品编号：W20260507-15

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准限值	检测结果
43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标（8.4） 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	与水接触时间 ≥30min，出厂水和末梢水限值 ≤0.8，出厂水余量 ≥0.1，末梢水余量 ≥0.02	---
以下空白					

注：依据消毒方式不同，检测结果为“---”的项目无需检测。

***** 报告结束 *****

说 明

- 1、 本报告只允许用黑色钢笔或签字笔填写，涂改增删无效。
- 2、 本报告经授权签字人批准后，加盖实验室检验检测专用章、检验检测机构资质认定标志 CMA 后方可生效。
- 3、 对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 4、 检测报告中带*的检测项目为本公司委托检测项目。
- 5、 未经本公司允许，本报告不得用于商品宣传。
- 6、 未经本公司允许，不得复制本报告（完整复制除外）。
- 7、 如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出，逾期不予受理。

聊城水务水质检测有限公司

地址：山东省聊城经济技术开发区北城办事处光岳路东水务污水处理有限公司院内

邮编：252000

电话：0635--8528943